

本表は、平成17年度に所沢市教育委員会が実施したリシン・白セメントを中心とした吹付け石綿等の検体検査結果を掲載しています。

※1 「石綿含有の有無」 「建築物の耐火等吹付け材の石綿含有率の判定方法について（平成8年3月 基発第188号の2 労働省労働基準局長通達）」に基づき実施した分析の結果です。

■ 市立小中学校施設等における吹付け石綿等の検体検査結果（所沢市教育委員会、平成17年度）

平成17年12月22日現在

検体No.	施設No.	施設名称	建築年度	室名	使用箇所	吹付け等面積(m ²)	建材種類	材質	調査日	石綿含有の有無※1	今後の対応・処理方法等	備考
1	1	所沢市立所沢小学校	昭和45年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	252.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
2	1	所沢市立所沢小学校	昭和46年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	157.5	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
3	2	所沢市立北秋津小学校	昭和50年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	238.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
4	3	所沢市立清進小学校	昭和42年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	80.4	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
5	3	所沢市立清進小学校	昭和43年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	87.6	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
6	4	所沢市立明峰小学校	昭和41年度	階段室（北校舎）、給食受入室	天井・段裏、天井	366.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
7	4	所沢市立明峰小学校	昭和43年度	階段室（南校舎）、職員室	天井・段裏、天井	209.8	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
8	5	所沢市立伸栄小学校	昭和45年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	288.5	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
9	5	所沢市立伸栄小学校	昭和46年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	168.0	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
10	6	所沢市立美原小学校	昭和49年度	階段室（東校舎）、物入れ	天井・段裏、天井	297.6	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
11	7	所沢市立中新井小学校	昭和54年度	階段室（南校舎）、ポンプ室	天井・段裏、天井	148.8	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
12	8	所沢市立並木小学校	昭和53年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	390.6	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
13	9	所沢市立若松小学校	昭和44年度	階段室（北校舎）	天井	174.8	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
14	9	所沢市立若松小学校	昭和47年度	階段室（南校舎）	天井	238.2	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
15	10	所沢市立安松小学校	昭和48年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	273.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
16	10	所沢市立安松小学校	昭和50年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	192.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
17	11	所沢市立牛沼小学校	昭和53年度	階段室	天井・段裏	365.6	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
18	12	所沢市立柳瀬小学校	昭和46年度	階段室（東・中央）	天井・段裏	314.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
19	12	所沢市立柳瀬小学校	昭和48年度	階段室（西）	天井・段裏	159.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
20	12	所沢市立柳瀬小学校	平成5・6年度	階段室（体育館）	天井・段裏	77.1	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
21	13	所沢市立富岡小学校	昭和40年度	階段室、玄関	天井、天井・段裏	92.5	吹き付け	白セメント	2005/10/19	無		
22	14	所沢市立西富小学校	昭和45年度	階段室	天井・梁	84.6	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
23	15	所沢市立中富小学校	昭和46年度	階段室（東）	天井・段裏	104.0	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
24	15	所沢市立中富小学校	昭和51年度	階段室（西）、倉庫	天井・段裏、天井	121.8	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
25	16	所沢市立小手指小学校	昭和43年度	機械室	天井	12.0	吹き付け	白セメント	2005/10/20	無		
26	17	所沢市立上新井小学校	昭和50年度	階段室（南校舎）	天井・段裏	59.5	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
27	17	所沢市立上新井小学校	昭和54年度	物入れ	天井・段裏、天井	14.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
28	18	所沢市立山口小学校	昭和46年度	階段室、給食受入室、物入れ	天井、天井	152.9	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
29	19	所沢市立泉小学校	昭和47年度	階段室（北校舎）	天井・段裏	252.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
30	19	所沢市立泉小学校	昭和49年度	階段室（南校舎）、物入れ	天井・段裏、天井	264.6	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
31	20	所沢市立若狭小学校	昭和46年度	階段室（西校舎）	天井・段裏	112.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
32	21	所沢市立宮前小学校	昭和52年度	階段室、物入れ	天井・段裏、天井	252.9	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
33	22	所沢市立向陽中学校	昭和46・47年度	階段室（南・北校舎）	天井	565.6	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
34	23	所沢市立美原中学校	昭和49・51年度	階段室（南・西・北校舎）	天井	614.3	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
35	24	所沢市立中央中学校	昭和53年度	階段室（北・東校舎）	天井	225.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
36	24	所沢市立中央中学校	昭和56年度	階段室（北・南校舎）	天井	186.5	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
37	25	所沢市立南陵中学校	昭和50年度	階段室（西・中央）	天井	291.6	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
38	25	所沢市立南陵中学校	昭和56年度	階段室（東）	天井	149.9	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
39	26	所沢市立東中学校	昭和46年度	階段室（南・北校舎）、玄関（南校舎）	天井、天井	446.0	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
40	26	所沢市立東中学校	昭和50年度	階段室（北校舎）	天井	140.2	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
41	27	所沢市立柳瀬中学校	昭和50年度	階段室	天井	150.3	吹き付け	リシン	2005/10/18	無		
42	28	所沢市立富岡中学校	昭和50年度	階段室（西）	天井	305.4	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
43	28	所沢市立富岡中学校	昭和53年度	階段室（中央）	天井	165.6	吹き付け	リシン	2005/10/19	無		
44	29	所沢市立小手指中学校	昭和44年度	階段室（南校舎）	天井	22.0	吹き付け	白セメント	2005/10/20	無		
45	29	所沢市立小手指中学校	昭和54年度	階段室（北校舎、中央）	天井	30.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
46	29	所沢市立小手指中学校	昭和55年度	階段室（北校舎、西）	天井	22.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
47	30	所沢市立山口中学校	昭和54年度	階段室（東校舎、東）	天井	34.0	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
48	31	所沢市立三ヶ島中学校	昭和48年度	階段室（東校舎、西）	天井	29.8	吹き付け	リシン	2005/10/20	無		
49	32	所沢市立所沢第二幼稚園	昭和46年度	ポイラー室、物置	天井	9.0	吹き付け	白セメント	2005/10/20	無		
50	33	生涯学習センター	昭和47年度	風除室、ホール	天井・廊下	349.0	吹き付け	パーライト	2005/9/30	無		
51	34	中央公民館	昭和39年度	機械室、倉庫	天井	244.0	吹き付け	リシン	2005/9/30	無		
52	35	新所沢公民館	昭和47年度	玄関、講堂、物入れ	天井	137.0	吹き付け	リシン	2005/9/30	無		
53	36	山口公民館	平成5年度	ファンルーム	鉄骨耐火被覆	6.8	吹き付け	ロックウール	2005/9/30	無		
54	37	柳瀬地区体育館	平成4年度	アリーナ	天井	596.0	吹き付け	白セメント	2005/10/13	無		
55	38	小手指地区体育館	平成2年度	倉庫	天井	36.0	吹き付け	リシン	2005/9/30	無		
56	39	三ヶ島地区体育館	平成7年度	アリーナ、更衣室、便所、洗面所、水飲	天井	858.5	吹き付け	白セメント	2005/9/30	無		
57	40	視聴覚・教育センター	昭和58年度	ホール、階段室	天井・梁、段裏	140.0	吹き付け	リシン	2005/9/22	無		