| (6203000001      |  |                      |                  |        |          | 課長 | リーダー | 調査   | 設計 |
|------------------|--|----------------------|------------------|--------|----------|----|------|------|----|
| 令和               | 6 年度                                       |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  |  |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  |  |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
| 松井地区配水管更新第1号工事 設 |  |                      |                  | 計      | 書        |    |      |      |    |
|                  |  |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  |  |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 設 計 額                                      |                      | 円                |        |          |    |      |      |    |
| 「調査基準価格 円」       |  | 「語                   | 「調査基準価格の110分の100 |        |          |    | 円」   |      |    |
|                  |  |                      |                  |        | 契約確定の日から |    |      |      |    |
| 工事場所             | 所沢市東所沢和田三丁目地内                              |                      | 工事期間             | 令和7年2月 |          | -  |      | 施工方法 | 請負 |
|                  |  |                      |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 配水管布設工/φ250mm (GX形)                        | 42. 5m               |                  |        |          |    |      |      |    |
| 工                | 配水管布設工/φ200mm (GX形)<br>配水管布設工/φ100mm (GX形) | 165. 9 m<br>413. 0 m |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 不断水式簡易止水工/ φ 250mm                         | 1.0箇所                |                  |        |          |    |      |      |    |
| +                | 不断水式止水工/ φ100mm<br>仕切弁設置工/φ250mm           | 1.0箇所<br>1.0基        |                  |        |          |    |      |      |    |
| 事                | 仕切弁設置工/ φ 200mm                            | 1.0基                 |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 仕切弁設置工/φ100mm                              | 6.0基                 |                  |        |          |    |      |      |    |
| 概                | 消火栓設置工/φ200mm×φ75mm<br>消火栓設置工/φ100mm×φ75mm | 1.0基<br>3.0基         |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 給水裝置分岐替工                                   | 74. 0箇所              |                  |        |          |    |      |      |    |
| 要                | 本復旧工                                       | $3300.0\mathrm{m}^2$ |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | 付帯工<br>交通管理工                               | 1.0式<br>1.0式         |                  |        |          |    |      |      |    |
|                  | グ理官理工<br>本工事は、配水管更新事業による工事である              |                      |                  |        |          |    |      |      |    |

